

M. nátha



Alapítva:

1959

Beruházásszervező, Közbeszerzési
és Mérnöki Tanácsadó Kft.
Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a
Tel: 42/433-722, 42/ 508-880
Fax: 42/433-719, 42/ 508-884
e-mail: nyirber@gmail.com
nyirber@t-online.hu
www.nyirber.hu



Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó, Beruházás Lebonyolító

Hiv. szám:	Ügyintéző Önöknel:	Ügyintéző nálunk: Dr. Hudák Adrienn / Csepely Etelka
Ikt.sz: 7-845-28/2011	Tárgy: „Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése.	

Erdei – Generál Kft.

4130 Derecske

Lehel u. 10.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítő 2011. április 20-án megjelent 46. számában (KÉ-9470/2011) a „Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008) című projektre vonatkozóan.

Az eljárással kapcsolatosan kiegészítő tájékoztatás keretében az Ajánlattevők által feltett kérdésekre az alábbiak szerint adjuk meg a válaszokat:

1. **K:** A költségvetés kiírásokat és az ajánlati dokumentáció mellékleteit megkaphatjuk-e elektronikus, szerkeszthető formátumban?
V: Az ajánlattételi dokumentációt, valamint a költségvetést elektronikus formában valamennyi ajánlattevőnek egy időben megküldtük. Jelen levelünkhez csatolt- a válaszoknak megfelelően pontosított- költségvetést kérjük beárazni és az ajánlatba becsatolni.
2. **K:** Az általunk kapott tervdokumentáció a tűzjelző rendszer költségvetés kiírását nem tartalmazza, kérjük biztosítani.
V: Az elektronikusan megküldött költségvetés tartalmazza a tűzjelző rendszert.
3. **K:** Azzal a kéréssel fordulunk Önökhoz , hogy megkaphatjuk-e,a pályázati anyagot wold illetve a költségvetéseket XML vagy XLS vagy SLO8 . fájl formátumban. Amennyiben lehetséges kérjük részünkre mielőbb megküldeni, szíveskedjenek.
V: Jelen levelünkhez csatolt- a válaszoknak megfelelően pontosított- költségvetést kérjük beárazni és az ajánlatba becsatolni.
4. **K:** A kapott műszaki leírás, tervdokumentáció és költségvetési kiírás több téTELben is eltér egymástól:
Terven 1 db Vaillant eco TEC plus VU 466/4-5 kazán szerepel, a műszaki leírásban ez mellett (!) VU 246/3-5E (is!), továbbá a költségvetési kiírásban egy harmadik típus: VU 246-7E.
Melyiket kell figyelembe venni az ajánlatkészítés során?
V: 1 db Vaillant ecoTEC plus VU 246/3-5E kazánt kell beépíteni a mellékelt költségvetés szerint.

5. **K:** Radiátor darabszám és típus eltér a terven feltüntetett és a költségvetésben szereplő szerint: Bek. 600-400 terven 6 db-ot találtunk, kiírásban 4 db-ot, DK 600-900-ból terven 1 db-ot találtunk, kiírásban 2 db-ot, DK 600-700-ból terven nem találtunk egyet sem, kiírásban szerepel 1 db.
Melyik a helyes típus, és darabszám?
V: A terv egyezik a költségvetéssel (**BEK 600-400 7 db, DK 600-900 2 db, DK 600-700 1 db**). Valószínűleg nem vették észre a tetőterben lévő 3 db radiátort.
6. **K:** Terven zsírfogó berendezésként feltüntetve 1 db ACO Passavant ECO FPI NG 4-400 szerepel, míg a kiírásban LIGHT N6-2 szerepel.
Melyik berendezés szükséges?
V: A terven szereplő ACO Passavant ECO FPI NG 4-400 beépítése szükséges a mellékelt költségvetés szerint.
7. **K:** Terveken elektromos melegvíztárolóként 1 db Hajdú Z150 EK berendezés van feltüntetve, míg a kiírásban már Vaillant VIH CQ 120 szerepel.
Melyik berendezés az szükséges?
V: A gépészeti terv és kiírás alapján 1 db Vaillant VIH CQ 120 berendezés beépítése szükséges a mellékelt költségvetés szerint.
8. **K:** Mozgássérült WC berendezést a tervezők 1 db-ot találtunk, a kiírásban 2 db szerepel.
Mennyi fog elkészülni?
V: A tervnek megfelelően 1 db mozgáskorlátozott WC kialakítására kerül sor.
9. **K:** Zuhanyt a tervezők 3 db-ot találtunk, a kiírásban 1 db-ot, ezzel szemben a tervezők fürdőkád nem szerepel, míg a kiírásban van 2 db is, továbbá egyik darabszámmal sem egyezik zuhanytálca szifon van 2 db összesen.
Miből nennyi szükséges?
V: A tervnek megfelelően 3 db zuhany (szifonnal együtt) kerül kialakításra, kádat nem kell beépíteni.
10. **K:** Helyszíni bejárás után a területen több fa és bokor is az új épület nyomvonalába esik valamint a csatlakozó épületrészeken is találhatók növények borostyán és fenyőfák is a költségvetésben viszont csak 1 db fa kivágása van költségelvre.
Kérjük ennek pontosítását és fakivágás esetén szükséges e fakivágási engedély ha igen akkor kérjük megjelölni, hogy a fakivágási engedélyt a megrendelő kéri ki vagy kivitelező dolga ?
V: A fakivágási engedély a közterületi részekre vonatkozik, mivel itt intézményi területről van szó nem szükséges ennek beszerzése. A kivágandó fa mennyisége (max átm. 40 cm-ig) 8 db.
11. **K:** A kivitelezés és a zavartalan működtetés érdekében szükséges lenne a terület lehatárolása a gyermek védelmében is . Ennek kiírását nem látjuk a költségvetésben.
Kérdésünk szükséges-e ha igen a hol és hogyan szerepelhetünk a költségvetésben?
Vagy esetleg a kivitelezés időtartama alatt a bőlcsőde üzemeltetése szünetel?
V: A kivitelezés időtartama alatta bőlcsőde máshol fog üzemelni, az épületben csak a konyha marad. A meglévő épület felújítási munkái közül a konyhai részt érintettekkel (ablakcsere, ajtányitás) a bőlcsődével egyeztetett 30 napos időintervallumban lehet elvégezni. Ezen kívül a konyha zavartalan működtetését biztosítani kell a kivitelezés alatt -ez a kikötés a dokumentációban is szerepel.

12. K: Kivitelezés ideje során árú szállítás és deponálás céljára mely területek használhatók hogy a bölcsőde mögötti garázssor ki és bejárása akadályoztatva ne legyen?

Kérjük ennek megválaszolását illetve terület megjelölését?

V: A bölcsőde területe csak erről a bekötő útról megközelíthető, így ezen keresztül kell megoldani a szállítást és a bejárást. A nyertes ajánlattevő feladata lesz a garázstulajdonosok kiértesítése és tájékoztatása a beruházás menetéről, ehhez a szerződéskötéssel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal megadja a garázstulajdonosok nevét és elérhetőségét. Deponálás céljára bölcsőde területe használható (max. heti anyagszükséglet vonatkozásában a meglévő adottságokat figyelembe véve), melyet a beruházás végeztével eredeti állapotára szükséges visszaállítani.

13. K: gépészeti költségvetésben LAMPART fehér zománcozott falikút van kiírva, amelynek gyártása 2009 év végével a gyár felszámolásával megszűnt forgalmazása 2010 évére kifutott, ha esetleg mégis fellelhető akkor érvényes CE és EMI minőséggel nem rendelkezik.

Kérjük típus megjelölését mivel lehet kiváltani a fent említett szanitert.

V: Típusa:

Alape falikút

Cikkszám: AG.CONTRA505

Gyártó: Alape

Leírás: A Lamparthoz hasonló, zománcozott, rövid hátfal, leeresztő szeleppel

Felhívjuk ajánlattevők szíves figyelmét, hogy az ajánlattételi dokumentáció II.3. pont Benyújtandó iratok jegyzéke 33. pont Egyéb dokumentumok alatt az ajánlattételi felhívás V.7.1) pontjában előírt és annak megfelelő ajánlati biztosíték meglétének/ rendelkezésre bocsátásának igazolását kell érteni.

Kérjük, hogy a jelen levelünkhez mellékelt költségvetést árazzák be és csatolják az ajánlatukba.

Kérjük ajánlataik készítésénél fentieket figyelembe venni szíveskedjenek.

Kapják:

- 1.✓ Címzett
2. STABIL Kft. 4030 Debrecen, Igric u. 12.
- 3✓ D&D Builder Kft. 4026 Debrecen, Bethlen G. u. 6-8. I/9.
- 4✓ DH-SZERVIZ Kft. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
- 5✓ Karakter 95 Kft. 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.
6. HUMÁN-ÉP Kft. 4030 Debrecen, Leiningen u. 23.
7. DRYVIT Profi Bt. 4033 Debrecen, Kőműves u. 36.
8. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
9. Irattár

Nyíregyháza, 2011. május 02.

